

Agence Régionale de Santé - DD des Hautes-Alpes

Délégation Départementale des Hautes-Alpes

5, Rue des Silos -Parc Agroforest

BP 40 157 05004 GAP cedex

Tél : 04 13 55 86 11

Fax : 04 13 55 86 44

Courriel : ars-paca-dt05-sante-environnement@ars.sante.fr

**RESULTATS D'ANALYSES  
D'EAU DE CONSOMMATION  
Pour Affichage**

**Code de la Santé Publique - Art.R1321-28**

Résultat partiel du prélèvement du : **15-mars-23**

Date d'émission : **17-mars-23**

Affaire Suivie par :

Téléphone :

**COMMUNE : ORCIERES**

| PSV           | Nom Point de Prélèvement  | Lieu prélèvement |
|---------------|---------------------------|------------------|
| 1386          | F.P. BOUSENSAYES          | BOUSENSAYES      |
| Réseau : 1149 | AUDIBERTS+BASE DE LOISIRS | Lieu exact :     |

**Résultats des Analyses**

| Paramètre                        | Valeur   | Norme    | Paramètre                     | Valeur | Norme |
|----------------------------------|----------|----------|-------------------------------|--------|-------|
| Escherichia Coli (pour 100 ml) : | en cours | 0/100 ml | Turbidité néphélométrique NFU | 14     | 2     |
| Enterocoques pour 100 ml :       | en cours | 0/100 ml |                               |        |       |

**Dépassement Référence**

Eau non conforme aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre Turbidité.

La présence de turbidité implique une défaillance du réseau ou du captage. Une visite de propreté des ouvrages doit être réalisée et si nécessaire effectuer leur nettoyage. La présence de particules dans l'eau peut favoriser la prolifération de bactéries.

En application des articles R.1321-27 et R.1321-30, la Personne Responsable de la Production/Distribution d'Eau doit prendre les mesures de correction nécessaires et informer l'ARS des mesures prises.

| Destinataires    |                      | Téléphone  | Fax        |
|------------------|----------------------|------------|------------|
| Exploitant       | SAUR                 | 0492727871 | 0492721755 |
| Maître d'Ouvrage | ORCIERES (MAIRIE D') | 0492557026 | 0492558920 |