

Agence régionale de santé (ARS) PROVENCE ALPES COTE D AZUR
Unité départementale – HAUTES-ALPES
Téléphone : 0413558600
Courriel : ars-paca-dt05-sante-environnement@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Laurent HALLEY
Référence : Alerte n°3255
Date d'émission: 25/09/2023

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDUCTION D'EAU POTABLE**

Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune : ORCIERES
Localisation : ST.TRAIT. GARE INTER-CHAINE 1 OU A
Point de surveillance : 0050000001401
Installation : ST. TRAIT. GARE INTERMEDIAIRE (TTP 005001159)
Date et heure de prélèvement : 25/09/2023
Motif de prélèvement : CONTROLE SANITAIRE PLANIFIE

Eau non conforme aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres physicochimiques : carbone organique total

RESULTATS D'ANALYSES

Physico-chimie - Non-conformité à une référence de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	6	mg(C)/L		2.000000

POUR INFORMATION :

DESTINATAIRES DE L'ALERTE :

- ORCIERES (MAIRIE D') : dgs@orcieres-mairie.fr
- THEO NEDELEC : theo.nedelec@saur.com