

Agence régionale de santé (ARS) PROVENCE ALPES COTE D AZUR
Unité départementale – HAUTES-ALPES
Téléphone : 0413558611
Courriel : ars-paca-dt05-sante-environnement@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Laurent HALLEY
Référence : Alerte n°5673
Date d'émission: 24/11/2023

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDUCTION D'EAU POTABLE**

Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune : ORCIERES
Localisation : F.P. DES LAUZES
Point de surveillance : 0050000001385
Installation : SERRE EYRAUD (UDI 005001147)
Date et heure de prélèvement : 22/11/2023
Motif de prélèvement : CONTROLE SANITAIRE PLANIFIE

Eau non conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine. En application de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique, je vous demande d'engager toutes les mesures nécessaires à la recherche de la cause de la pollution (visite des captages et des alentours, des réservoirs, recherche de fuite,...) et de prendre les mesures correctives afin d'y remédier (nettoyage des ouvrages,...).

RESULTATS D'ANALYSES

Bactériologie - Non-conformité à une limite de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	2	n/(100mL)		0.000000
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	5	n/(100mL)		0.000000

POUR INFORMATION :

DESTINATAIRES DE L'ALERTE :

- ORCIERES (MAIRIE D') : dgs@orcieres-mairie.fr
- THEO NEDELEC : theo.nedelec@saur.com

RECONTRÔLES PROGRAMMES :

Code PSV	Commune	Libellé PSV	Lieu exact	Analyse
0050000001385	ORCIERES	F.P. DES LAUZES		005B4