

Agence régionale de santé (ARS) PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Délégation départementale – HAUTES-ALPES

Téléphone : 0413558611

Courriel : ars-paca-dt05-sante-environnement@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Laurent HALLEY

Référence : Alerte n°14647

Date d'émission: 29/05/2024

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDUCTION D'EAU POTABLE**

Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune : ORCIERES
Localisation : RESERVOIR D'ARCHINARD
Point de surveillance : 0050000003408
Installation : RESERVOIR D'ARCHINARD (TTP 005002232)
Date et heure de prélèvement : 27/05/2024
Motif de prélèvement : CONTROLE SANITAIRE PLANIFIE

Recommandations / Observations de l'ARS :

Présence de bactéries coliformes. Ces bactéries sont naturellement présentes dans le sol, leur présence peut s'expliquer par un lessivage des sols lors d'un orage, une mauvaise filtration de l'eau captée, la présence de fuites sur le réseau, stagnation prolongée dans le réseau.

RESULTATS D'ANALYSES

Bactériologie - Non-conformité à une référence de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	10	n/(100mL)		0	Oui

POUR INFORMATION :

RECONTRÔLES PROGRAMMES :

Code PSV	Commune	Libellé PSV	Lieu exact	Analyse
0050000003408	ORCIERES	RESERVOIR D'ARCHINARD		005B4