RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Provence-Alpes Côte d'Azur

Agence régionale de santé (ARS) PROVENCE ALPES COTE D AZUR
Délégation départementale – HAUTES-ALPES
Téléphone : 0413558611
Courriel : ars-paca-dt05-sante-environnement@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Laurent HALLEY
Référence : Alerte n°24107
Date d'émission: 02/09/2024

Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDUCTION D'EAU POTABLE
Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune :	ORCIERES
Localisation :	FONTAINE PUBLIQUE DE LA PLACE
Point de surveillance :	0050000001377
Installation :	STATION DE MERLETTE (UDI 005001145)
Date et heure de prélèvement :	29/08/2024
Motif de prélèvement :	CONTROLE SANITAIRE PLANIFIE
Id prélèvement ou reflab :	Lse2408-18876

Recommandations / Observations de l'ARS :

Eau non conforme aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre sulfates.

Faire des contrôles sur les différentes ressources pour en déterminer l'origine et ajuster les débits pour une meilleure dissolution.

RESULTATS D'ANALYSES

Physico-chimie - Non-conformité à une référence de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
SULFATES	**260**	mg/L		250	Oui

POUR INFORMATION :