

Agence régionale de santé (ARS) PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Délégation départementale – HAUTES-ALPES

Téléphone : 0413558611

Courriel : ars-paca-dt05-sante-environnement@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Laurent HALLEY

Référence : Alerte n°34430

Date d'émission: 05/02/2025

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDUCTION D'EAU POTABLE**

Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune : ORCIERES
Localisation : F.P. DES LAUZES
Point de surveillance : 0050000001385
Installation : SERRE EYRAUD (UDI 005001147)
Date et heure de prélèvement : 03/02/2025
Motif de prélèvement : CONTROLE SANITAIRE PLANIFIE
Id prélèvement ou reflat : LSE2502-22602

Recommandations / Observations de l'ARS :

Eau non conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine. Présence de bactéries d'origine fécale.
En application de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique, je vous demande d'engager toutes les mesures nécessaires à la recherche de la cause de la pollution (visite des captages et des alentours, des réservoirs, recherche de fuite,...) et de prendre les mesures correctives afin d'y remédier.

RESULTATS D'ANALYSES

Bactériologie - Non-conformité aux limites de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	5	n/(100mL)		0	Oui
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	45	n/(100mL)		0	Oui

POUR INFORMATION :

RECONTRÔLES PROGRAMMES :

Code PSV	Commune	Libellé PSV	Lieu exact	Analyse
0050000001385	ORCIERES	F.P. DES LAUZES		005B4