

Agence régionale de santé (ARS) PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Délégation départementale – HAUTES-ALPES

Téléphone : 0413558611

Courriel : ars-paca-dt05-sante-environnement@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Laurent HALLEY

Référence : Alerte n°44213

Date d'émission: 10/06/2025

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDUCTION D'EAU POTABLE**

Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune : ORCIERES
Localisation : RESERVOIR AUDIBERTS - RESERVOIR AUDIBERTS dans le réservoir
Point de surveillance : 0050000003409
Installation : RESERVOIR DES AUDIBERTS (TTP 005002233)
Date et heure de prélèvement : 05/06/2025 à 11:24
Motif de prélèvement : CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES
Id prélèvement ou reflat : LSE2505-58410

Recommandations / Observations de l'ARS :

Eau non conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine. Présence de bactéries d'origine fécale.
En application de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique, je vous demande d'engager toutes les mesures nécessaires à la recherche de la cause de la pollution (visite des captages et des alentours, des réservoirs, recherche de fuite,...) et de prendre les mesures correctives afin d'y remédier.

RESULTATS D'ANALYSES

Bactériologie - Non-conformité aux limites de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	1	n/(100mL)		0	Oui

POUR INFORMATION :

RECONTRÔLES PROGRAMMES :

Code PSV	Commune	Libellé PSV	Lieu exact	Analyse
0050000003409	ORCIERES	RESERVOIR AUDIBERTS		005B4