



Préfecture de HAUTES-ALPES
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Délégation Départementale des Hautes-Alpes
Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Edité le 8 octobre 2025

ORCIERES (MAIRIE D')

Le Village

05170 ORCIERES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES

ADDUCTION ORCIERES (D')

---	Type	Code	Nom	Prélevé le :	jeudi 25 septembre 2025 à 09h30
Prélèvement		00139614			
Installation	TTP	001159	ST. TRAIT. GARE INTERMEDIAIRE	par :	LSEHL CÉLINE GODTSCHALCK
Point de surveillance	P	0000001401	ST.TRAIT. GARE INTER-CHAINE 1 OU A		
Localisation exacte			APRES TRAITEMENT CHAINE 1 OU A	Type visite :	P1
Commune			ORCIERES		
Référence laboratoire : LSE2509-54029			Type analyse : SO4		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00139614)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
 Le technicien sanitaire

Laurent HALLEY

Mesure de terrain :	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	Résultats				
Température de l'eau	6,8 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	Résultats				
pH	7,8 unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	Résultats				
Chlore libre	<0,03 mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,03 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : SO4

Code SISE de l'analyse : 00148907

Référence laboratoire : LSE2509-54029

MINERALISATION	Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Sulfates	36	mg/L				250,00